



Shihlin Electric SA3 Serisi Genel AC Sürücü Parametre Kılavuzu

SA3-023-0.75K/1.5KF ~ 110K/132KF
SA3-043-0.75K/1.5KF ~ 315K/355KF

Shihlin SA3 serisi AC Sürücüleri seçtiğiniz için teşekkürler. Bu parametre kılavuzu SA3 sürücü parametreleri hakkında bilgi sağlar. Kullanıcılar parametre ayar aralıkları ve her parametrenin fabrika değerini öğrenmek için bu kılavuzu kullanabilirler. Parametreleri ayarlamadan önce, sürücüyü doğru ve güvenli kullanabilmek için kurulum kılavuzunu dikkatlice okuduğunuzu emin olunuz.

1) Sistem Parametreleri Grup 00

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
00-00	P.90	AC sürücü modeli	Sadece Okunabilir	Oku	
00-01	P.188	Program versiyonu	Sadece Okunabilir	Oku	
00-02	P.996 ~ P.999	Parametre Reset	0: Fonksiyon yok	0	
			1: Alarm geçmiş temizle (P.996=1)		
			2: AC Sürücü reset (P.997=1)		
			3: Tüm parametreleri fabrika değerine resetle (P.998=1)		
			4: Bazı parametreleri fabrika değerine resetle 1(P.999=1)		
00-03	P.77	Parametre Yazma Koruması Seçimi	5: Bazı parametreleri fabrika değerine resetle 2(P.999=2)	0	
			6: Bazı parametreleri fabrika değerine resetle 3(P.999=3)		
			0: Parametreler sadece motor durduğu zaman yazılır.		
			1: Parametreler yazılamaz.		
00-04	P.294	Şifre Çözme	2: Parametreler motor çalışırken de yazılabilir.	0	
			3: Parametreler şifre koruması olduğu zaman yazılamaz.		
			0: Parametreler sadece motor durduğu zaman yazılır.		
00-05	P.295	Şifre Ayarı	0-65535	0	
00-06	P.110	Çalışma Paneli Monitor Seçimi	2-65535	0	1
			X0: AC sürücü açıldığı zaman, çalışma paneli otomatik görüntüleme moduna girer ve ekranda çıkış frekansını gösterir.		
			X1: AC Sürücü çalıştığı zaman, çalışma paneli ekranı hedef frekans gösterir.		
			X2: AC sürücü çalıştığı zaman, çalışma paneli otomatik görüntüleme moduna girer ve ekranda sabit basınç sisteminin mevcut basıncını ve geri besleme basıncını gösterir		
			0X : Açılış ekranı çıkış frekansını gösterir		
			1X : Açılış ekranı hedef frekansını gösterir		
			2X : Açılış ekranı çıkış akımını gösterir		
			3X : Açılış ekranı çıkış voltajını gösterir		
			0: Çıkış voltajı (V)		
			1: Terminal (+/P) ve (-/N) arası AC Sürücü voltajı(V)		
			2: AC Sürücü sıcaklık yükselme toplam oranı (%)		
			3: Sabit basınç sisteminde hedef basıncı (%)		
			4: Sabit basınç sisteminde geri besleme basıncı (%)		
			5: Çalışma frekans (Hz)		
			6: Elektronik temik toplam oranı (%)		
00-07	P.161	Çoklu-fonksiyon Display	7: 2-5 giriş terminallerinin temsili sinyal değeri (V)	0	
			8: 4-5 giriş terminallerinin (mA/V) temsili sinyal değeri (mA)		
			9: Çıkış gücü (kW)		
			10: PG kartı geribesleme dönme hızı (Hz)		
			11: İleri ve Geri dönme sinyali. 1 ileri yönde 2 geri yönde döndüğünü 0 durma durumunu belirtir.		
			12: NTC sıcaklığı (°C)		
			13: Motor Elektronik temik toplam oranı (%)		
			14: Rezerve		
			15: HDI terminali giriş frekans. (kHz)		
			16: Gerçek zamanlı sarmı çapı değeri. (mm)		
			17: Gerçek zamanlı hat hızı. (m/dk)		
			18: Sürücü çıkış torku (%) (Sadece 00-21 (P. 300) veya 00-22 (P. 370) değeri 3 ~ 6 ayarlı olduğu zaman geçerli)		
			19: Dijital giriş terminal durumu		
			20: Dijital çıkış terminal durumu		
			21: Aktif çalışan taşıyıcı frekans		
			22: 3-5 giriş terminallerinin (mA/V) temsili sinyal değeri (mA)		
			23: Senkron motorun rotor kutup pozisyonu (00-21 (P. 300) = 5 aktif edildiğinde enkoderin motor rotor manyetik kutup pozisyonunu gösterir)		
			24 : Mevcut hedef frekans		
			25 : PTC yüzde girişi		
			26 : Sabit basınç sisteminin hedef basınç ve geri beslemesi		
			27 : Motor hızı		
00-08	P.37	Hz displayi	0: Çıkış frekansını gösterir (mekanik hız gösterilmez)	0.0	
			0.1~5000.0		
			1~50000		
			0: Hz displayi seçimi birimi 1		
			1: Hz displayi seçimi birimi 0.1		
00-09	P.259	Hız birimi seçimi	0: Hz displayi seçimi birimi 1	1	
00-10	Rezerve	Rezerve	Rezerve	--	
00-11	P.72	Taşıyıcı Frekans	Kasa A/B/C: 1~15 kHz	5 kHz	
			Kasa D/E: 1~9 kHz	4 kHz	
			Kasa F/G: 1~9 kHz	2 kHz	
			Kasa H: 1~3 kHz	2 kHz	
00-12	P.31	Soft-PWM taşıyıcı çalışma seçimi	0: Soft-PWM çalışma yok	0	
			1: 00-11(P.72)< 5 olduğu zaman, Soft-PWM geçerli (Sadece V/F kontrolde uygulanır)		
00-13	P.71	Duruş tipi seçimi	0: Serbest durma	1	
00-14	P.75	Stop fonksiyonu seçimi	1: Rampalı durma	1	
			0: STOP butonuna basıldığında çalışma sadece PU ve H2 modda durur		
00-15	P.78	İleri/Geri dönme engeli seçimi	1: STOP butonuna basıldığında çalışma tüm modlarda durur.	0	
			0: İleri ve Geri dönmelerin ikisi de izin ver.		
			1: Geri dönmeyi engelle. (Geri dönme referans komutu verildiğinde motor yavaşlar ve durur).		
00-16	P.79	Çalışma Modu Seçimi	2: İleri dönmeyi engelle. (Geri dönme referans komutu verildiğinde motor yavaşlar ve durur).	0	
			0: "PU mod", "Harici mod" ve "Jog mod" birbirleri ile değiştirilebilir.		
			1: "PU mod" ve "JOG mod" birbirleri ile değiştirilebilir.		
			2: Sadece "Harici mod"		
			3: Sadece "Haberleşme modu"		
00-17	P.97	İkinci hedef frekans seçimi	4: "Birleşik mod 1"	0	
			0: Çalışma panelinden frekans ayarı		
			1: RS485 haberleşmeden frekans ayarı		
			2: Analog'dan frekans ayarı		
			3: İlave haberleşme kartından frekans ayarı		
00-18	P.109	İkinci start sinyali seçimi	4: PG kartı A2B2'den frekans ayarı	0	
			5: HDI pulse girişi ile frekans ayarı		
			0: Çalışma panelinden start sinyali		
			1: Dijital giriş terminalinden start sinyali,		
			2: RS485 haberleşmeden start sinyali		
00-19	P.35	Haberleşme modu komut seçimi	3: İlave haberleşme kartından start sinyali	0	
			0: Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans ayarı haberleşmeden ayarlanır.		
			1: Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans ayarı harici ayarlanır.		
			0: Hz kontrol		
			1: Tork kontrol		
00-20	P.400	Kontrol modu seçimi	2: Pozisyon kontrol	0	
			0: İndüksiyon(IM) motor V/F kontrol		
			1: İndüksiyon(IM) motor Kapalı çevrim V/F kontrol (VF + PG)		
			2: İndüksiyon(IM) motor basit vektör kontrol		
			3: İndüksiyon motor(IM) sensörsüz vektör kontrol (SVC)		
00-21	P.300	Motor kontrol modu seçimi	4: İndüksiyon motor(IM) PG ile vektör kontrol (FOC+PG)	0	
			5: Senkron motor(PM) PG ile vektör kontrol		
			6: Senkron motor(PM) PG'siz vektör kontrol		
			0: İndüksiyon motor V/F kontrol		
			1: İndüksiyon motor Kapalı çevrim V/F kontrol (VF + PG)		
			2: İndüksiyon motor basit vektör kontrol		
00-22	P.370	İkinci motor kontrol modu seçimi	3: İndüksiyon motor(IM) sensörsüz vektör kontrol (SVC)	99999	
			4: İndüksiyon motor(IM) PG ile vektör kontrol (FOC+PG)		
			5: Senkron motor(PM) PG ile vektör kontrol		
			6: Senkron motor(PM) PG'siz vektör kontrol		
			99999: İkinci motor kontrol modu seçili değil		
			0: Normal Duty (ND), normal yükler		
00-23	P.186	Motor tipi seçimi	1: Heavy Duty (HD), ağır yükler	1	
00-24	P.189	50Hz/60Hz anahtarı seçimi	0: Frekans parametresi default değeri 60Hz.	0	
			1: Frekans parametresi default değeri 50Hz.	1	
00-25	P.990	Parametre modu ayarı	0: Parametreler "Grup mod" olarak gösterilir	0	
00-26	P.125	İlave kart tipi	1: Parametreler "Klasik P mod" olarak gösterilir	Oku	
			Sadece okunabilir		

2) Temel Parametreler Grup 01

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
01-00	P.1	Maksimum frekans	0.00 ~ 01-02(P.18)Hz: 55K/75KF ve altı	120Hz	
01-01	P.2	Minimum Frekans	0.00 ~ 01-02(P.18)Hz: 75K/90KF ve üstü	60Hz	
01-02	P.18	Yüksek-hız maksimum frekans	01-00(P.1) ~ 650.00Hz	120Hz	
01-03	P.3	Ana frekans	50Hz sistem ayarı: 0 ~ 650.00Hz	50.00Hz	
01-04	P.19	Ana voltaj	60Hz sistem ayarı: 0 ~ 650.00Hz	60.00Hz	
			0 ~ 1000.0V	99999	
01-05	P.29	Hızlanma / Yavaşlama eğrisi seçimi	99999: Giriş voltajına bağlı olarak değişir	0	
			0: Doğrusal hızlanma / yavaşlama eğrisi		
			1: S model hızlanma / yavaşlama eğrisi 1		
			2: S model hızlanma / yavaşlama eğrisi 2		
01-06	P.7	Hızlanma zamanı	3: S model hızlanma / yavaşlama eğrisi 3	5.00s	
			0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s: 3.7K/5.5KF ve altı modeller		
			0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s: 5.5K/7.5KF ve üstü modeller	20.00s	
01-07	P.8	Yavaşlama zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s: 3.7K /5.5KF ve altı modeller	5.00s	
			0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s: 5.5K/7.5KF ~ 7.5K/11KF modeller	10.00s	
			0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s: 11K/15KF ve üstü modeller	30.00s	
01-08	P.21	Hızlanma/Yavaşlama Zaman Ayarı Artışı	0: Zaman artışı 0.01s	0	
			1: Zaman artışı 0.1s		
01-09	P.20	Hızlanma/Yavaşlama Referans Frekans	50Hz sistem ayarı: 1.00 ~ 650.00Hz	50.00Hz	
01-10	P.0	Tork Kuvveti Arttırma	60Hz sistem ayarı: 1.00 ~ 650.00Hz	60.00Hz	
			0 ~ 30.0%: 0.75K/1.5KF modeller	6.0%	
			0 ~ 30.0%: 1.5K/2.2KF ~ 3.7K /5.5KF modeller	4.0%	
			0 ~ 30.0%: 5.5K/7.5KF ~ 7.5K/11KF modeller	3.0%	
			0 ~ 30.0%: 11K/15KF ~ 55K/75KF modeller	2.0%	
01-11	P.13	Başlangıç Frekans	0 ~ 30.0%: 75K/90KF ve üstü modeller	1.0%	
			0 ~ 60.00Hz	0.50Hz	
01-12	P.14	Yük tipi seçimi	0: Sabit tork yüklerine uygulanabilir (Ör: Konveyör bant vb.)	0	
			1: Değişken tork yüklerine uygulanabilir (Ör: Fan ve pompa..vb.)		
			2, 3: Artan / Azalan yüklerle uygulanabilir		
			4: Çok noktalı V/F eğrisi		
			5 ~ 13: Özel iki-nokta V/F eğrisi		
			14: V/F tam bağımsız mod		
01-13	P.15	JOG frekans	15: V/F yarı bağımsız mod	5.00Hz	
01-14	P.16	JOG Hızlanma / Yavaşlama Zamanı	0 ~ 650.00Hz	0.50s	
01-15	P.28	Çıkış frekans filtre zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	0ms	
01-16	P.91	Frekans Atlama 1A	0 ~ 1000ms	99999	
01-17	P.92	Frekans Atlama 1B	0 ~ 650.00Hz	99999	
			99999: geçersiz		
			0 ~ 650.00Hz		

01-18	P.93	Frekans Atlama 2A	99999: geçersiz	99999	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
01-19	P.94	Frekans Atlama 2B	0 ~ 650.00Hz	99999	
			99999: geçersiz		
01-20	P.95	Frekans Atlama 3A	0 ~ 650.00Hz	99999	
			99999: geçersiz		
01-21	P.96	Frekans Atlama 3B	0 ~ 650.00Hz	99999	
			99999: geçersiz		
01-22	P.44	2. Hızlanma Zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	99999	
			99999: Seçili değil		
01-23	P.45	2. Yavaşlama Zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	99999	
			99999: Seçili değil		
01-24	P.46	2. Tork Arttırma	0 ~ 30.0%	99999	
			99999: Seçili değil		
01-25	P.47	2. Ana frekans	0 ~ 650.00Hz	99999	
			99999: Seçili değil		
01-26	P.98	Orta Frekans 1	0 ~ 650.00Hz	3.00Hz	
01-27	P.99	Orta Frekans Çıkış Voltajı 1	0 ~ 100.0%	10.0%	
			0 ~ 650.00Hz		
01-28	P.162	Orta Frekans 2	99999: Seçili değil	99999	
01-29	P.163	Orta Frekans Çıkış Voltajı 2	0 ~ 100.0%	0.0%	
			0 ~ 650.00Hz		
01-30	P.164	Orta Frekans 3	99999: Seçili değil	99999	
01-31	P.165	Orta Frekans Çıkış Voltajı 3	0 ~ 100.0%	0.0%	
			0 ~ 650.00Hz		
01-32	P.166	Orta Frekans 4	99999: Seçili değil	99999	
01-33	P.167	Orta Frekans Çıkış Voltajı 4	0 ~ 100.0%	0.0%	
			0 ~ 650.00Hz		
01-34	P.168	Orta Frekans 5	99999: Seçili değil	99999	
01-35	P.169	Orta Frekans Çıkış Voltajı 5	0 ~ 100.0%	0.0%	
01-36	P.255	Hızlanmada Başlangıç S Eğrisi Zamanı	0 ~ 25.00s/0 ~ 250.0s	0.20s	
01-37	P.256	Hızlanmada Bitiş S Eğrisi Zamanı	0 ~ 25.00s/0 ~ 250.0s	99999	
			99999: Seçili değil		
01-38	P.257	Yavaşlamada Başlangıç S Eğrisi Zamanı	0 ~ 25.00s/0 ~ 250.0s	99999	
			99999: Seçili değil		
01-39	P.258	Yavaşlamada Bitiş S Eğrisi Zamanı	0 ~ 25.00s/0 ~ 250.0s	99999	
			99999: Seçili değil		

			(4-5 terminalerinden verilen)		
			5: Çalışma Frekansı = 2-5 terminalerinden yüzde (%) olarak verilen bağlantı sinyali		
			6: Çalışma Frekansı = 4-5 terminalerinden yüzde (%) olarak verilen bağlantı sinyali		
			7: Çalışma Frekansı = 3-5 terminalerinden yüzde (%) olarak verilen bağlantı sinyali		
			8: Çalışma Frekansı = Ana Frekans + Yardımcı Frekans (3-5 terminalerinden verilen)		
			9: 3-5 Çalışma Frekansı = Ana Frekans - Yardımcı Frekans (3-5 terminalerinden verilen)		
02-08	P.73	2-5 terminali sinyal seçimi	0: Örnekleme etki alanı 0~5V. 1: Örnekleme etki alanı 0~10V. 2: Örnekleme etki alanı 0~5V. 3: Örnekleme etki alanı 0~10V. 4: Örnekleme etki alanı -5 ~ +5V. 5: Örnekleme etki alanı -10 ~ +10V.	1	
02-09	P.38	2-5 terminali maksimum çalışma frekansı	50Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
02-10	P.60	2-5 terminali filtre zamanı	0 ~ 2000ms	30ms	
02-11	P.139	2-5 terminali voltaj sinyali bias oranı	-100.0%~100.0%	0.0%	
02-12	P.192	2-5 terminali minimum giriş pozitif voltajı	0 ~ 10.00V	0.00V	
02-13	P.193	2-5 terminali maksimum giriş pozitif voltajı	0 ~ 10.00V	10.00V	
02-14	P.194	2-5 terminali minimum pozitif voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% 400.0% ~ 400.0% (P.500= 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-15	P.195	2-5 terminali maksimum pozitif voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% 400.0% ~ 400.0% (P.500= 2/14/15/16/17)	100.0%	
02-16	P.512	2-5 terminali minimum giriş negatif voltajı	0 ~ 10.00V	0.00V	
02-17	P.513	2-5 terminali maksimum giriş negatif voltajı	0 ~ 10.00V	0.00V	
02-18	P.510	2-5 terminali minimum negatif voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0 ~ 100.0% 400.0% ~ 400.0% (P.500= 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-19	P.511	2-5 terminali maksimum negatif voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0 ~ 100.0% 400.0% ~ 400.0% (P.500= 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-20	P.17	4-5 terminali sinyal seçimi	0: Örnekleme etki alanı 4~20mA. 1: Örnekleme etki alanı 0 ~ 10V. 2: Örnekleme etki alanı 0 ~ 5V.	0	
02-21	P.39	4-5 terminali maksimum çalışma frekansı	50Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
02-22	P.528	4-5 terminali filtre zamanı	0 ~ 2000ms	30ms	
02-23	P.505	4-5 terminali akım/voltaj sinyali bias oranı	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	
02-24	P.184	4-5 terminali bağlantı kesilmesi ayarı	0: Bağlantı kesilmesi ayarı yok 1: 0Hz'e yavaşlar, dijital çıkış terminali alarmı kapatır 2: AC sürücü aniden durur ve panel "AErr" alarmı gösterir.	0	
02-24	P.184	4-5 terminali bağlantı kesilmesi ayarı	3: AC sürücü bağlantı kesilmeden önceki frekans ile çalışmaya devam eder. Dijital çıkış terminali alarmı kapatır.	0	
02-25	P.198	4-5 terminali minimum giriş akım/voltaj	0 ~ 20.00mA	4.00mA	
02-26	P.199	4-5 terminali maksimum giriş akım/voltaj	0 ~ 20.00mA	20.00mA	
02-27	P.196	4-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0 ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-28	P.197	4-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0 ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	100.0%	
02-29	P.531	3-5 terminali sinyal seçimi	0: Örnekleme etki alanı 4 ~ 20mA. 1: Örnekleme etki alanı 0 ~ 10V. 2: Örnekleme etki alanı 0 ~ 5V.	1	
02-30	P.508	3-5 terminali maksimum çalışma frekansı	50Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
02-31	P.527	3-5 terminali filtre zamanı	0 ~ 2000ms	30ms	
02-32	P.507	3-5 terminali akım/voltaj sinyali bias oranı	-100.0% ~ 100.0%	0.0%	
02-33	P.545	3-5 terminali bağlantı kesilmesi ayarı	0: Bağlantı kesilmesi ayarı yok. 1: 0Hz'e yavaşlar, dijital çıkış terminali alarmı kapatır. 2: AC sürücü aniden durur ve panel "AErr" alarmı gösterir. 3: AC sürücü bağlantı kesilmeden önceki frekans ile çalışmaya devam eder. Dijital çıkış terminali alarmı kapatır.	0	
02-34	P.548	3-5 terminali minimum giriş akım / voltajı	0 ~ 10.00V	0.00V	
02-35	P.549	3-5 terminali maksimum giriş akım/voltajı	0 ~ 10.00V	10.00V	
02-36	P.546	3-5 terminali minimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-37	P.547	3-5 terminali maksimum akım / voltaja karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	100.0%	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
02-38	P.526	HDI filtre zamanı	0 ~ 2000ms	10ms	
02-39	P.524	HDI giriş minimum frekansı	0 ~ 100.00kHz	0.00kHz	
02-40	P.525	HDI giriş maksimum frekansı	0 ~ 100.00kHz	100.00kHz	
02-41	P.522	HDI giriş minimum frekansa karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	0.0%	
02-42	P.523	HDI giriş maksimum frekansa karşılık gelen yüzde (%)	-100.0% ~ 100.0% -400.0% ~ 400.0% (P.501 = 2/14/15/16/17)	100.0%	
02-43	P.74	HDO frekans çarpan katsayısı	0: FM fonksiyonunu HDO terminali çıkış fonksiyonu olarak seç. 1 ~ 9000: Terminal çıkışında çalışan frekansın 02-43(P.74) katını kare dalga pulse seç.	0	
02-44	P.543	FM çıkış fonksiyonu seçimi	0: Çıkış frekansı, 02-51 (P.55) frekans display referansı %100 1: Çıkış akımı, 02-52 (P.56) akım görüntüleme referansı %100 2: Çıkış DC bus voltajı, OV seviyesi %100 3: Çıkış sürücünün sıcaklık yükselme toplamı oranı, NTC seviyesi %100 4: Çıkış AC sürücü elektronik temk oranı, elektronik temk role çalışıyor (06-00(P.9)=0) veya AC sürücünün IGBT modülünün elektronik temk rölesi çalışıyor (06-00(P.9)=0) değeri %100 5: Hedef frekans, 02-51(P.55) frekans displayi referansı %100	0	

			6: Sabitlenmiş seviye çıkışı, voltaj veya akım çıkış seviye 02-54(P.541)'den ayarlanır		
			7: Çıkış voltajı, sürücü voltaj oranı %100		
			8: Sabit voltaj çıkışı, voltaj çıkış seviyesi 02-54 (P.541)'den ayarlanır. (Sadece 00-21(P.300) veya 00-22(P.370) değeri 3~6 olduğunda geçerli)		
			9: Çıkış torku, motor tork oranının 2 katı %100,(Sadece 00-21(P.300) ve 00-22(P.370) parametreleri 3~6 ayarlı iken geçerli)		
			10: Çıkış gücü, motor güç oranının iki katı %100		
			11: Yüksek hızlı pulse, 1000.00kHz %100		
			12: Motor hızı, 02-51(P.55) seviyesini %100 gösterir		
02-45	P.64	AM1 çıkış sinyali seçimi	0: AM1-5 terminalinden 0~10V voltaj çıkışı. 1: Rezerve 2: AM1-5 terminalinden 0~20mA akım çıkışı. 3: AM1-5 terminalinden 4~20mA akım çıkışı.	0	
02-46	P.191	AM1 çıkış gain	0 ~ 5000	3210	
02-47	P.190	AM1 çıkış bias	0 ~ 5000	80	
02-48	P.538	AM2 çıkış sinyali seçimi	02-45 ile aynı	0	
02-49	P.536	AM2 çıkış gain	0 ~ 5000	3210	
02-50	P.535	AM2 çıkış bias	0 ~ 5000	80	
02-51	P.55	Analog çıkış frekans display referansı	50Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 1.00 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
02-52	P.56	Analog çıkış akım monitor referansı	0~500.00A: Kasa G altı 0~5000.0A: Kasa G ve üstü	Modele göre	
02-53	P.539	AM2 sabit çıkış seviyesi	0 ~ 100.0%	0.0%	
02-54	P.541	AM1/FM sabit çıkış seviyesi	0 ~ 100.0%	0.0%	
02-55	P.592	PT100 voltaj seviye 1	0 ~ 10.00V	5.00V	
02-56	P.593	PT100 voltaj seviye 2	0 ~ 10.00V	7.00V	
02-57	P.594	PT100 seviye 1 başlangıç frekansı	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
02-58	P.595	PT100 seviye 1 başlangıç gecikme zamanı	0 ~ 6000s	60s	
02-59	P.187	FM kalibrasyon parametresi	0 ~ 9998	450	

4) Dijital Giriş / Çıkış Parametreleri Grup 03

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
03-00	P.83	STF fonksiyonu seçimi	0: STF (AC sürücü ileri çalışır) 1: STR (AC sürücü geri çalışır) 2: RL (Çoklu-hız düşük hız) 3: RM (Çoklu-hız orta hız) 4: RH (Çoklu-hız yüksek hız) 5: AU (Analog terminal 4-5 önceliği) 6: Harici temk röle çalışma 7: MRS (Çıkışı ani durdurma) 8: RT (AC Sürücü ikinci fonksiyon) 9: EXT (Harici JOG) 10: STF+EXJ 11: STR+EXJ 12: STF+RT 13: STR+RT 14: STF+RL 15: STR+RL 16: STF+RM 17: STR+RM 18: STF+RH 19: STR+RH 20: STF+RL+RM 21: STR+RL+RM 22: STF+RT+RL 23: STR+RT+RL 24: STF+RT+RM 25: STR+RT+RM 26: STF+RT+RL+RM 27: STR+RT+RL+RM 28: RUN (AC Sürücü ileri çalışır) 29: STF/STR (RUN ile kullanılır, STF/STR "ON" iken, AC Sürücü Geri ve STF/STR is "OFF" iken, AC sürücü ileri çalışır) 30: RES (harici reset fonksiyonu) 31: STOP (STF-STR terminali veya RUN sinyali ile üç kablolu çalışmada kullanılır) 32: REX (çoklu-hız ayarı (16 seviye)) 33: PO ("harici modda", programlanmış çalışma modu seçilir) 34: RES_E (Harici reset sadece alarm off olduğu zaman geçerli olur) 35: MPO ("harici modda" manual çalışma saykıl modu seçilir.) 36: TRI (Üçgen dalga fonksiyonu seçilir) 37: GP_BP (AC sürücü ve şebeke beslemesi arasında belli frekans üzerinde otomatik geçiş) 38: CS (Şebeke beslemesine manual geçiş) 39: STF/STR +STOP (RUN aktif olduğu zaman motor geri döner. RUN kesilince motoru durdurur ve sonra ileri döner) 40: P_MRS (AC Sürücü çıkışı aniden durur. MRS pulse sinyali girişidir) 41: PWM frekans ayarı 42: Rezerve 43: RUN_EN (Dijital giriş terminali çalışma aktif) 44: PID_OFF (Dijital giriş terminali PID durdurma aktif) 45: İkinci mod 46: Başlangıç sarım çapı seçimi 1	0	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
03-00	P.83	STF fonksiyonu seçimi	47: Başlangıç sarım çapı seçimi 2 48: Kalınlık seçimi 1 49: Kalınlık seçimi 2 50: Sarıcı/Bosaltıcı değiştirme 51: Ön sürme referansı 52: Tork memory 53: Tork memory aktif 54: Tur sayma sinyali 55: Hız/Tork Kontrol anahtarı 56: Sarım yarıçap geri yükleme 57: Yüksek-hızlı pulse giriş fonksiyonu 58: Analog terminal 2-5 önceliği 59: Analog terminal 3-5 önceliği 60: PLC Başlatma/Durdurma 61: SHOM fonksiyonu home hareket 62: ORGP başlangıç pozisyonu 63: Pozisyon/Hız kontrol anahtarı 64: Harici anahtar sıfır-servo 65: Harici hızlanma/yavaşlama durdur 66: Harici stop'a zorla 67 : Bobin çapı hesaplama stop 68 : Tek nokta pozisyonlama yapabilir 69 : Çoklu nokta pozisyonlama yapabilir 70 : Tüm pozisyon kontrol pulse giriş komutu yapabilir	0	

			71 : Harici tork komutu polaritesini tersle 99999 : Terminal fonksiyonu ilave seçimi yok		
03-01	P.84	STR fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	1	
03-02	P.86	RES fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	30	
03-03	P.80	M0 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	2	
03-04	P.81	M1 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	3	
03-05	P.82	M2 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	4	
03-06	P.126	M3 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	5	
03-07	P.127	M4 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	8	
03-08	P.128	M5 fonksiyonu seçimi	03-00 ile aynı	7	
03-09	P.550	HDI terminal fonksiyonu	03-00 ile aynı	57	
03-10	P.40	SO1-SE fonksiyonu	0: RUN (AC Sürücü çalışıyor) 1: SU (Çıkış frekansına ulaşıl) 2: FU (Çıkış frekans alglama) 3: OL (Aşırı yük alglama) 4: OMD (Sıfır akım alglama) 5: ALARM (Alarm alglama) 6: PO1 (Programlanmış çalışma bölüm sonu alglama) 7: PO2 (Programlanmış çalışma periyod sonu alglama) 8: PO3 (Programlanmış çalışma bekleme alglama) 9: BP (AC sürücü ve Şebeke beslemesi çalışması arasında AC sürücü çalışmasında iken BP çıkış sinyali verecek) 10: GP (AC sürücü ve Şebeke beslemesi çalışması arasında Şebeke beslemesinde GP çıkış sinyali verecek) 11:OMD1 (Sıfır akım alglama) 12 ~ 15: Rezerve 16: Fan anomali sinyali 17: RY (AC Sürücü hazır çıkışı) 18: Bakım alarmı alglama 19: OL2 (Aşırı tork alarm çıkışı) 20: Kapasitör ömrü anomali 21: Pozisyon kontrol pozisyona ulaşıldı 22 : Geril(tension) kontrol kıvrma deseni alglama 23 : Güç isaretleiyici(marker) alglama	1	
03-11	P.85	A1-B1-C1 fonksiyonu seçimi	03-10 ile aynı	5	
03-12	P.129	SO2-SE fonksiyonu seçimi	03-10 ile aynı	2	
03-13	P.130	A2-B2-C2 fonksiyonu seçimi	03-10 ile aynı	0	
03-14	P.87	Çoklu-fonksiyon dijital giriş negatif/pozitif lojik seçimi	0 ~ 1023	0	
03-15	P.88	Çoklu-fonksiyon dijital çıkış negatif/pozitif lojik seçimi (Asıl ve slot3)	0 ~ 4095	0	
03-16	P.120	Çıkış sinyali gecikme zamanı	0 ~ 3600.0s	0.0s	
03-17	P.157	Dijital giriş terminali filtre zamanı	0 ~ 2000ms	4ms	
03-18	P.158	Enerji geldiğinde Dijital giriş terminali aktif etme	0: Dijital giriş terminali enerji geldiğinde pasif 1: Dijital giriş terminali enerji geldiğinde aktif	0	
03-19	Rezerve	Rezerve	Rezerve	--	
03-20	P.41	Frekansa ulaşıldı aracı	0 ~ 100.0%	10.0%	
03-21	P.42	İleri yönde çıkış frekansı alglama	0 ~ 650.00Hz	6.00Hz	
03-22	P.43	Geri yönde çıkış frekansı alglama	0 ~ 650.00Hz 99999: 03-21(P.42) ayarı ile aynı	99999	
03-23	P.62	Sıfır akım alglama seviyesi	0 ~ 200.0% 99999: Fonksiyon pasif	5.0%	
03-24	P.63	Sıfır akım alglama zamanı	0 ~ 100.00s 99999: Fonksiyon pasif	0.50s	
03-25	P.551	Genişletilmiş dijital giriş terminali M10(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-26	P.552	Genişletilmiş dijital giriş terminali M11(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-27	P.553	Genişletilmiş dijital giriş terminali M12(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-28	P.554	Genişletilmiş dijital giriş terminali M13(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-29	P.555	Genişletilmiş dijital giriş terminali M14(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-30	P.556	Genişletilmiş dijital giriş terminali M15(Slot3)	03-00 ile aynı	99999	
03-33	P.559	Genişletilmiş dijital giriş terminali M10(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
03-34	P.560	Genişletilmiş dijital giriş terminali M11(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
03-35	P.561	Genişletilmiş dijital giriş terminali M12(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
03-36	P.562	Genişletilmiş dijital giriş terminali M13(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
03-37	P.563	Genişletilmiş dijital giriş terminali M14(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
03-38	P.564	Genişletilmiş dijital giriş terminali M15(Slot2)	03-00 ile aynı	99999	
03-41	P.567	Genişletilmiş dijital giriş terminali negative/pozitif lojik (Slot2&3)	0 ~ 65535	0	
03-42	P.568	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A10(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-43	P.569	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A11(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-44	P.570	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A12(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-45	P.571	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A13(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-46	P.572	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A14(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-47	P.573	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A15(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-48	P.574	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A16(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	
03-49	P.575	Genişletilmiş dijital çıkış terminali A17(Slot3)	03-10 ile aynı	99999	

03-50	P.576	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A10(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-51	P.577	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A11(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-52	P.578	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A12(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-53	P.579	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A13(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-54	P.580	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A14(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-55	P.581	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A15(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-56	P.582	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A16(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-57	P.583	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali A17(Slot2)	03-10 ile aynı	99999	
03-58	P.584	Geniştirilmiş dijital çıkış terminali negative/pozitif lojik (Slot2)	0 ~ 255	0	
03-59	P.585	Dahili dijital giriş terminali durumunu görüntüle	Sadece okunabilir	Oku	
03-60	P.586	Dahili ve ilave Slot3 çıkış terminali durumunu görüntüle	Sadece okunabilir	Oku	
03-61	P.587	Genişleme slotu Slot2&3 dijital giriş terminal durum monitörü	Sadece okunabilir	Oku	
03-62	P.588	Genişleme slotu Slot2 dijital çıkış terminal durum monitörü	Sadece okunabilir	Oku	

5) Çoklu-hız parametreleri Grup 04

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değer
04-00	P.4	Hız 1 (Yüksek hız)	0 ~ 650.00Hz	60.00Hz	
04-01	P.5	Hız 2 (Orta hız)	0 ~ 650.00Hz	30.00Hz	
04-02	P.6	Hız 3 (Düşük hız)	0 ~ 650.00Hz	10.00Hz	
04-03	P.24	Hız 4	0 ~ 650.00Hz	99999	
04-04	P.25	Hız 5	99999: Fonksiyon geçersiz	99999	
04-05	P.26	Hız 6	04-03 ile aynı	99999	
04-06	P.27	Hız 7	04-03 ile aynı	99999	
04-07	P.142	Hız 8	04-03 ile aynı	99999	
04-08	P.143	Hız 9	04-03 ile aynı	99999	
04-09	P.144	Hız 10	04-03 ile aynı	99999	
04-10	P.145	Hız 11	04-03 ile aynı	99999	
04-11	P.146	Hız 12	04-03 ile aynı	99999	
04-12	P.147	Hız 13	04-03 ile aynı	99999	
04-13	P.148	Hız 14	04-03 ile aynı	99999	
04-14	P.149	Hız 15	04-03 ile aynı	99999	
04-15	P.100	PO dakika/saniye seçimi	0: Seçim zamanı birimi dakika. 1: Seçim zamanı birimi saniye.	1	
04-16	P.121	PO her birimin çalışma yönü	0 ~ 255	0	
04-17	P.122	PO saykıl seçimi	0: Saykıl fonksiyonu pasif 1 ~ 8: Ayara göre döngüsel çalışır.	0	
04-18	P.123	PO Hızlanma/Yavaşlama Zaman Ayarı Seçimi	0: Hızlanma zamanı 01-06(P.7) ile yavaşlama zamanı 01-07(P.8) ile belirlenir. 1: Hızlanma zamanı ve Yavaşlama zamanının ikisi de 04-35(P.111) ~ 04-42 (P.118) ile belirlenir.	0	
04-19	P.131	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 1	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-20	P.132	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 2	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-21	P.133	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 3	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-22	P.134	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 4	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-23	P.135	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 5	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-24	P.136	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 6	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-25	P.137	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 7	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-26	P.138	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 8	0 ~ 650.00Hz	0.00Hz	
04-27	P.101	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 1 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-28	P.102	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 2 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-29	P.103	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 3 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-30	P.104	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 4 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-31	P.105	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 5 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-32	P.106	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 6 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-33	P.107	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 7 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
Group	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
04-34	P.108	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 8 Çalışma Zamanı	0 ~ 6000.0s	0.0s	
04-35	P.111	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 1 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-36	P.112	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 2 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-37	P.113	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 3 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-38	P.114	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 4 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-39	P.115	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 5 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-40	P.116	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 6 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-41	P.117	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 7 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	
04-42	P.118	Programlanmış Çalışma Modu Hızı 8 Hızlanma / Yavaşlama zamanı	0 ~ 600.00s/0 ~ 6000.0s	0.00s	

6) Motor Parametreleri Grup 05

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrik a Ayarı	Set Değeri
05-00	P.301	Motor parametresi auto-tuning fonksiyonu seçimi	0: Parametre auto-tuning fonksiyonu yok 1: İndüksiyon motor ile parametre auto-tuning ölçme [Hareketli motor] 2: İndüksiyon motor ile parametre auto-tuning ölçme [Sabit motor] 3: Online indüksiyon motor auto-tuning fonksiyonu 4: Kapalı çevrim vektör kontrol modunda indüksiyon motor sistem ataleti auto-tuning ölçme 5 : İndüksiyon motor parametreleri otomatik ölçme [Motor dönmez iken ölçüm] 8: Senkron motor parametre auto-tuning 9: Senkron motor Z fazı pozisyon auto-tuning fonksiyonu 10: Senkron motor dönme ataleti auto-tuning fonksiyonu	0	
05-01	P.302	Motor gücü oranı	0 ~ 650.00kW	0.00kW	
05-02	P.303	Motor kutup sayısı	0 ~ 48	4	
05-03	P.304	Motor voltajı oranı	440 Voltaj : 0 ~ 510V 220 Voltaj : 0-255V	Voltaja göre	
05-04	P.305	Motor frekansı oranı	50Hz sistem: 0 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 0 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
05-05	P.306	Motor akımı oranı	0-500.00A: G Kasa altı 0-5000.0A: G Kasa ve üstü	Modele göre	
05-06	P.307	Motor dönme hızı oranı	50Hz sistem: 0 ~ 65000d/dk 60Hz sistem: 0 ~ 65000d/dk	1410d/dk 1710d/dk	
05-07	P.308	Motor uyarmı akımı	0-500.00A: G Kasa ve üstü 0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeller	Modele göre	
05-08	P.309	IM motor stator direnci	0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller	Modele göre	
05-09	P.310	IM motor rotor direnci	0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller	Modele göre	
05-10	P.311	IM motor sızıntı endüktansı	0 ~ 6500.0mH: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mH: 55K/75KF ve üstü modeller	Modele göre	
05-11	P.312	IM motor eşdeğer endüktans	0 ~ 6500.0mH: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeller	Modele göre	
05-12	P.313	PM motor stator direnci	0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller	Modele göre	
05-13	P.314	PM motor d-eksen endüktansı	0 ~ 650.00mH	Modele göre	
05-14	P.315	PM motor q-eksen endüktansı	0 ~ 650.00mH	Modele göre	
05-15	P.316	PM motor geri-emf katsayısı	0 ~ 6500.0V/krpm	Modele göre	
05-16	P.317	PM motor Z fazı başlangıç pulse karşılama	0 ~ 359.9°	0.0°	
05-17	P.318	Dönme ataleti	0 ~ 6.5000kg. m²: 5.5K/7.5KF ve altı modeler 0 ~ 65.000kg. m²: 7.5K/11KF ~ 90K/110KF modeller 0 ~ 650.00kg. m²: 110K/132KF ve üstü modeller	Modele göre	
05-18	P.631	Atalet kendi öğrenme ayan T1	0 ~ 05-19 (P.632)%	30.0%	
05-19	P.632	Atalet kendi öğrenme ayanı T2	05-18 (P.631) ~ 100.0%	60.0%	
05-22	P.332	İkinci motor gücü oranı	0 ~ 650.00kW 99999	99999	
05-23	P.333	İkinci motor kutup sayısı	0 ~ 48 99999	99999	
05-24	P.334	İkinci motor voltaj oranı	440Voltaj : 0 ~ 510V 220Voltaj : 0-255V	99999	
05-25	P.335	İkinci motor frekans oranı	0 ~ 650.00Hz 99999	99999	
05-26	P.336	İkinci motor akım oranı	0-500.00A: Kasa G altı modeler 0-5000.0A: Kasa G ve üstü modeller 99999	99999	
05-27	P.337	İkinci motor dönme hızı oranı	0 ~ 65000 d/dk 99999	99999	
05-28	P.338	İkinci motor uyarmı akımı	0-500.00A: Kasa G altı modeler 0-5000.0A: Kasa G ve üstü modeller 99999	99999	
05-29	P.339	İkinci motor (IM) stator direnci	0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller 99999	99999	
05-30	P.340	İkinci motor (IM) rotor direnci	0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller 99999	99999	
05-31	P.341	İkinci motor (IM) sızıntı endüktansı	0 ~ 6500.0mH: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mH: 55K/75KF ve üstü modeller 99999	99999	
05-32	P.342	İkinci motor (IM) eşdeğer endüktans	0 ~ 6500.0mH: 45K/55KF ve altı modeller 0 ~ 650.00mH: 55K/75KF ve üstü modeller 99999	99999	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrik a Ayarı	Set Değeri
05-33	P.343	İkinci motor (PM) stator direnci	0 ~ 65000mΩ: 45K/55KF ve altı modeler 0 ~ 650.00mΩ: 55K/75KF ve üstü modeller 99999	99999	
05-34	P.344	İkinci motor (PM) d-eksen endüktansı	0 ~ 650.00mH 99999	99999	
05-35	P.345	İkinci motor (PM) q-eksen endüktansı	0 ~ 650.00mH 99999	99999	
05-36	P.346	İkinci motor (PM) geri-emf katsayısı	0 ~ 6500.0V/krpm 99999	99999	
05-37	P.347	İkinci motor (PM) Z fazı başlangıç pulse karşılama	0 ~ 359.9° 99999	99999	
05-38	P.348	İkinci motor dönme ataleti	0 ~ 6.5000kg.m²:5.5K/7.5KF ve altı modeler 0 ~ 65.000kg.m²:Types from 7.5K/11KF to 90K/110KF 0 ~ 650.00kg.m²:110K/132KF ve üstü modeller 99999	99999	

7) Koruma Parametreleri Grup 06

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Değeri	Set Değeri
------	-----	---------------	--------------	----------------	------------

06-00	P.9	Elektronik termik röle kapasitesi	0-500.00A: Kasa G altı modeller 0-5000.0A: Kasa G ve üstü modeller	Modele göre	
06-01	P.22	Durma engeli çalışma seviyesi	0 ~ 400.0%	150.0%	
06-02	P.23	Seviye düşürme telafi faktörü	0 ~ 150.0% 99999: Durma engeli çalışma seviyesi 06-01(P.22) ayar değeridir.	99999	
06-03	P.66	Durma önleme işlemi azaltma başlangıç frekansı	50Hz sistem: 0 ~ 650.00Hz 60Hz sistem: 0 ~ 650.00Hz	50.00Hz 60.00Hz	
06-04	P.220	Mevcut duma hızlanma ve yavaşlama zamanı seçimi	0: Mevcut Hızlanma/yavaşlama zamanına göre 1: Birinci hızlanma/yavaşlama zamanına göre 2: İkinci hızlanma/yavaşlama zamanına göre 3: En iyi hızlanma/yavaşlama zamanı otomatik hesaplama	3	
06-05	P.30	Regeneratif fren fonksiyonu seçimi	0 : Eğer regeneratif fren görev periyodu 3% belirlenmişse, 6-06(P.70) parametresi geçersiz olur. 1: Regeneratif fren görev periyodu değeri 06-06(P.70) parametresinden ayarlanır. 2 : Harici fren ünitesi koruma fonksiyonu (D kasa ve üstü modeller)	0 2	
06-06	P.70	Özel regeneratif fren görev periyodu	0 ~ 100.0%	0.0%	
06-07	P.263	Taşıyıcı frekansı düşürme koruması ayarı	0: Taşıyıcı frekans oranı, ayarlanan taşıyıcı değerine göre yük akımı limitleme. 1: Akım oranı, sıcaklık ve yük akımına göre taşıyıcıyı limitler.	0	
06-08	P.155	Aşırı Tork Algılama Seviyesi	0 ~ 200.0%	0.0%	
06-09	P.156	Aşırı Tork Algılama Zamanı	0.1 ~ 60.0s	1.0s	
06-10	P.260	Aşırı Tork Algılama Çalışma Seçimi	0: Aşırı tork algılama sonrası OL2 alarm göstermez ve AC sürücü çalışmaya devam eder. 1: Aşırı tork algılama sonrası OL2 gösterir ve AC sürücü çalışması durur.	1	
06-11	P.160	Yeniden başlamada (restart) duma seviyesi	0 ~ 150.0%	100.0%	
06-12	P.245	Soğutma Fanı Çalışması	0X: Anormal FAN çalışması için fan alarmı 1X: Anormal FAN çalışması için fan alarmı yok fakat alam terminal çıkışı verir. X0: RUN olduğu zaman FAN çalışır ve STOP'tan 30 sn sonra FAN durur. X1: AC sürücüyü enerji verilince FAN çalışır ve enerji kesilince FAN durur. X2: Soğutucunun sıcaklığı 40°C'yi geçtiğinde FAN çalışır ve AC sürücü enerjisi kesilince FAN durur. X3: Soğutucunun sıcaklığı 60°C'yi geçtiğinde FAN çalışır ve 40°C'nin altına düştüğü zaman FAN durur.	0	
06-13	P.281	Giriş faz hatası koruması seçimi	0: Faz hatası koruma fonksiyonu yok 1: Faz hatası koruması, çalışma paneli "IPF" alarm gösterir ve çıkış durur.	0	
06-14	P.287	SCP Kise devre koruma fonksiyonu	0: Çıkış kısa devre koruma fonksiyonu yok. 1: Eğer çıkışta kısa devre varsa, çalışma paneli "SCP" alarm gösterir ve çıkış durur.	1	
06-15	P.533	PTC alarm çalışma modu	0: Alarm ver ve çalışmaya devam et 1: Alarm ver ve yavaşlayarak dur 2: Alarm ver ve serbest dur 3: Alarm yok	0	
06-16	P.534	PTC seviyesi yüzdesi (%)	0 ~ 100.0%	0.0%	
06-17	P.261	Bakım alarm fonksiyonu	0: Bakım alarmı yok 1 ~ 9998 gün: Bakım alarmı çıkış sinyali zaman ayarı	0	
06-18	P.280	Başlangıçta kısa devre algılama	0: Başlangıçta kısa devre algılama yok 1: Başlangıçta kısa devre algılama	0	
06-19	P.282	Çalışma GF algılama seviyesi	280k/315KF modeli ve altı:0-100.0% 315K/355KF model:0-100.0%	50.0% 70.0%	
06-20	P.262	Çıkış faz hatası koruması seçimi	0: Çıkış faz hatası koruması seçimi yok 1: Çıkış faz hatası koruması, çalışma paneli "LF" anormal alarmı gösterir ve sürücü çıkışı durdurur.	0	
06-21	P.705	Düşük voltaj seviyesi	155 ~ 220V: 220V sürücü modeli 310 ~ 440V: 440V sürücü modeli	155V 310V	
06-22	P.706	Regeneratif fren çalışma seviyesi	205 ~ 400V: 220V sürücü modeli 410 ~ 800V: 440V sürücü modeli	360V 720V	
06-23	P.707	Voltaj duma seviyesi	205 ~ 400V: 220V sürücü modeli 410 ~ 800V: 440V sürücü modeli	380V 760V	
06-24	P.708	Kapasitör ömrü algılama	0: Kapasitör ömrü algılama yok. 1: Enerji kesildiği zaman, ana devre üzerindeki elektrolitik kapasitörün ömrünü algılamaya başlar.	0	
06-25	P.709	Kapasitör ömrü algılama seviyesi	0 ~ 100.0%	100.0%	
06-26	P.710	Kapasitör ömrü algılama sonucu	0: Anormal sinyal yok 1: Elektrolitik kapasitör anormal.	Oku	
06-27	P.292	Toplam motor çalışma zamanı (dakika)	0 ~ 1439 dk	0 dk	
06-28	P.293	Toplam motor çalışma zamanı (dakika)	0 ~ 9999 gün	0 gün	
06-29	P.296	AC Sürücü elektrik zamanı (dakika)	0 ~ 1439 dk	0 dk	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
06-30	P.297	AC Sürücü elektrik zamanı (gün)	0 ~ 9999 gün	0 gün	
06-40	P.288	Alarm kod sorgusu	0 ~ 12	0	
06-41	P.289	Alarm kod display	Sadece okunabilir	Oku	
06-42	P.290	Alarm mesaj sorgusu	0 ~ 10	0	
06-43	P.291	Alarm mesaj display	Sadece okunabilir	Oku	
06-44	P.740	E1	Sadece okunabilir	Oku	
06-45	P.741	E2	Sadece okunabilir	Oku	
06-46	P.742	E3	Sadece okunabilir	Oku	
06-47	P.743	E4	Sadece okunabilir	Oku	
06-48	P.744	E5	Sadece okunabilir	Oku	
06-49	P.745	E6	Sadece okunabilir	Oku	
06-50	P.746	E7	Sadece okunabilir	Oku	
06-51	P.747	E8	Sadece okunabilir	Oku	
06-52	P.748	E9	Sadece okunabilir	Oku	
06-53	P.749	E10	Sadece okunabilir	Oku	
06-54	P.750	E11	Sadece okunabilir	Oku	

06-55	P.751	E12	Sadece okunabilir	Oku	
06-56	P.752	E1 alarm çıkış frekansı	Sadece okunabilir	Oku	
06-57	P.753	E1 alarm çıkış akımı	Sadece okunabilir	Oku	
06-58	P.754	E1 alarm çıkış voltajı	Sadece okunabilir	Oku	
06-59	P.755	E1 alarm sıcaklık yükselme toplam oranı	Sadece okunabilir	Oku	
06-60	P.756	E1 alarm PN voltajı	Sadece okunabilir	Oku	
06-61	P.757	E1 alarm sürücü çalışma zamanı	Sadece okunabilir	Oku	
06-62	P.758	E1 alarm sürücü çalışma durumu kodu	Sadece okunabilir	Oku	
06-63	P.759	E1 alarm (yıl/ay)	Sadece okunabilir	Oku	
06-64	P.760	E1 alarm (gün/saat)	Sadece okunabilir	Oku	
06-65	P.761	E1 alarm (dakika/saniye)	Sadece okunabilir	Oku	
06-70	P.766	E2 alarm çıkış frekansı	Sadece okunabilir	Oku	
06-71	P.767	E2 alarm çıkış akımı	Sadece okunabilir	Oku	
06-72	P.768	E2 alarm çıkış voltajı	Sadece okunabilir	Oku	
06-73	P.769	E2 alarm sıcaklık yükselme toplam oranı	Sadece okunabilir	Oku	
06-74	P.770	E2 alarm PN voltajı	Sadece okunabilir	Oku	
06-75	P.771	E2 alarm sürücü çalışma zamanı	Sadece okunabilir	Oku	
06-76	P.772	E2 alarm sürücü çalışma durumu kodu	Sadece okunabilir	Oku	
06-77	P.773	E2 alarm (yıl/ay)	Sadece okunabilir	Oku	
06-78	P.774	E2 alarm (gün/saat)	Sadece okunabilir	Oku	
06-79	P.775	E2 alarm (dakika/saniye)	Sadece okunabilir	Oku	

8) Haberleşme Parametreleri Grup 07

Grup	No.	Parameter Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
07-00	P.33	COM1 Haberleşme protokolü seçimi	0: Modbus protokol 1: Shihlin protokol 2: PLC protokol (Shihlin dahili PLC kullanıldığı zaman aktif)	1	
07-01	P.36	COM1 AC sürücü istasyon numarası	0 ~ 254	0	
07-02	P.32	COM1 Seri haberleşme hızı (Baud rate) seçimi	0: Baud rate:4800bps 1: Baud rate:9600bps 2: Baud rate:19200bps 3: Baud rate:38400bps 4: Baud rate:57600bps 5: Baud rate:115200bps	1	
07-03	P.48	COM1 Data uzunluğu	0: 8bit 1: 7bit	0	
07-04	P.49	COM1 Stop bit uzunluğu	0: 1bit 1: 2bit	0	
07-05	P.50	COM1 Parity kontrol seçimi	0: None 1: Odd 2: Even	0	
07-06	P.51	COM1 CRLf seçimi	1: CR sadece 2: CR ve LF	1	
07-07	P.154	COM1 Modbus haberleşme formatı	0: 1, 7, N, 2 (Modbus, ASCII) 1: 1, 7, E, 1 (Modbus, ASCII) 2: 1, 7, O, 1 (Modbus, ASCII) 3: 1, 8, N, 2 (Modbus, RTU) 4: 1, 8, E, 1 (Modbus, RTU) 5: 1, 8, O, 1 (Modbus, RTU)	4	
07-08	P.52	COM1 haberleşme tekrar deneme sayısı	0 ~ 10	1	
07-09	P.53	COM1 haberleşme kontrol zaman aralığı	0 ~ 999.8s : Haberleşme zaman aşımı testi için set değeri kullanılır. 99999 : Haberleşme zaman aşımı testi yok.	99999	
07-10	P.153	COM1 Haberleşme hatası davranışı	0: Uyar ve durdur 1: Alarm gösterme ve çalışmaya devam et	0	
07-11	P.34	Haberleşme EEPROM yazma seçimi	0: Haberleşme modunda parametreleri RAM ve EEPROM içine yaz. 1: Haberleşme modunda parametreleri sadece RAM içine yaz.	0	
07-15	P.800	CANopen slave adres	0 ~ 127	0	
07-16	P.801	CANopen hızı	0: 1Mbps 1: 500 Kbps 2: 250 Kbps 3: 125 Kbps 4: 100 Kbps 5: 50 Kbps 0: Node reset durumu (Node reset) 1: Haberleşme reset durumu (Com Reset)	0	
07-17	P.802	CANopen haberleşme durumu	2: Boot up durumu (Boot up) 3: Ön çalışma durumu (Pre operation) 4: Çalışma durumu (Operation) 5: Stop durumu (Stop)	0	
07-18	P.803	CANopen kontrol durumu	0: Durum kullanımı için hazır değil 1: Başlangıç durumu engelle	0	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
07-18	P.803	CANopen kontrol durumu	2: Çalışmaya hazır durumu (Ready to switch on) 3: Çalışma durumunda (Switched on) 4: Çalışma aktif durumu (Enable operation) 7: Hızlı stop aktif durumu (Quick stop active) 13: Hata tepkisi aktivasyon durumu (Err reaction activation) 14: Hata durumu (Error)	0	
07-25	P.810	PU Haberleşme protokolü seçimi	0 : Modbus protokol 1 : Shihlin protokol 2 : PLC protokol (Shihlin dahili PLC kullanıldığı zaman aktif)	1	
07-26	P.811	PU converter istasyon	0 ~ 254	0	
07-27	P.812	PU Seri haberleşme hızı	0 : Baud rate 4800bps 1 : Baud rate 9600bps 2 : Baud rate 19200bps 3 : Baud rate 38400bps 4 : Baud rate 57600bps 5 : Baud rate 115200bps 0 : 8bit	1	

07-28	P.813	PU data uzunluğu	1 : 7bit 0 : 1bit	0	
07-29	P.814	PU stop bit	1 : 2bit 0 : none	0	
07-30	P.815	PU Parity kontrol seçeneği	1 : odd check 2 : even check	0	
07-31	P.816	PU CR/LF seçimi	1 : CR sadece 2 : CRLf	1	
07-32	P.817	PU Modbus haberleşme formatı	0 : 1, 7, N, 2 (Modbus, ASCII) 1 : 1, 7, E, 1 (Modbus, ASCII) 2 : 1, 7, O, 1 (Modbus, ASCII) 3 : 1, 8, N, 2 (Modbus, RTU) 4 : 1, 8, E, 1 (Modbus, RTU) 5 : 1, 8, O, 1 (Modbus, RTU)	4	
07-33	P.818	PU haberleşme tekrar deneme sayısı	0 ~ 10	1	
07-34	P.819	PU haberleşme kontrol zaman aralığı	0 ~ 999.8s : Haberleşme zaman aşımı testi için set değeri kullanılır 99999 : Haberleşme zaman aşımı testi yok	99999	
07-35	P.820	PU haberleşme hatası davranışı	0 : Alarm ve serbest dur 1 : Alarm yok çalışmaya devam et	1	
07-41	P.826	Harici haberleşme kartı tekrar deneme sayısı	0 ~ 10	1	
07-42	P.827	Harici haberleşme kartı haberleşme hatası davranışı	0 : Alarm ve serbest dur 1 : Alarm yok çalışmaya devam et	1	
07-43	P.828	Harici haberleşme kartı haberleşme kontrol zaman aralığı	0 ~ 999.8s : Data haberleşme zaman aşımı algılama ayarı 99999 : Zaman aşımı algılama yok	99999	
07-44	P.829	EP301 Haberleşme ilave kartı versiyonu	Sadece okunabilir	Oku	
07-45	P.830	IP dağılımı	0 : Sabit IP 1 : DHCP IP	0	
07-46	P.831	IP Adres 1	0-255	192	
07-47	P.832	IP Adres 2	0-255	168	
07-48	P.833	IP Adres 3	0-255	2	
07-49	P.834	IP Adres 4	0-255	102	
07-50	P.835	Alt ağ maskesi 1	0-255	255	
07-51	P.836	Alt ağ maskesi 2	0-255	255	
07-52	P.837	Alt ağ maskesi 3	0-255	255	
07-53	P.838	Alt ağ maskesi 4	0-255	0	
07-54	P.839	Varsayılan ağ geçidi 1	0-255	192	
07-55	P.840	Varsayılan ağ geçidi 2	0-255	168	
07-56	P.841	Varsayılan ağ geçidi 3	0-255	2	
07-57	P.842	Varsayılan ağ geçidi 4	0-255	100	

9) PID Parametre Grup 08

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
08-00	P.170	PID fonksiyonu seçimi	0: PID fonksiyonu pasif 0X: Parametre 08-03 (P.225) hedef değeri ayarlar. 1X: Hedef kaynağı olarak 2-5 terminali girişini al 2X: Hedef kaynağı olarak 4-5 terminali girişini al 3X: Hedef kaynağı olarak 3-5 terminali girişini al 4X: Hedef kaynağı olarak HDI terminali girişini al X1: Geribesleme kaynağı olarak 2-5 terminali girişini al X2: Geribesleme kaynağı olarak 4-5 terminali girişini al X3: Geribesleme kaynağı olarak 3-5 terminali girişini al	0	
08-01	P.171	PID geribesleme kontrol metodu	0: Negatif geribesleme kontrol. 1: Pozitif geribesleme kontrol.	0	
08-02	P.241	PID ile örnekleme periyodu	0 ~ 6000ms	20ms	
08-03	P.225	PID target hedef değeri panel referansı	0 ~ 100.0%	20.0%	
08-04	P.172	Oransal kazancı	0.1% ~ 1000.0%	20.0%	
08-05	P.173	Integral zamanı	0 ~ 60.00s	1.00s	
08-06	P.174	Diferansiyel zamanı	0 ~ 10000ms	0ms	
08-07	P.175	Anomal sapma	0 ~ 100.0%	0.0%	
08-08	P.176	Olağandışı devam süresi	0 ~ 600.0s	30.0s	
08-09	P.177	Olağandışı yürütme modu	0: Serbest dur 1: Yavaşlayarak dur 2: Alarm ortadan kalktığında çalışmaya devam et	0	
08-10	P.178	Uyku algılama sapması	0 ~ 100.0%	0.0%	
08-11	P.179	Uyku algılama devam zamanı	0 ~ 255.0s	1.0s	
08-12	P.180	Uyanma seviyesi	0 ~ 100.0%	90.0%	
08-13	P.181	Kesinti seviyesi	0 ~ 120.00Hz	40.00Hz	
08-14	P.182	Integral üst limit	0 ~ 200.0%	100.0%	
08-15	P.183	Sabit basınç ile yavaşlama adm uzunluğu	0 ~ 10.00Hz	0.50Hz	
08-16	P.221	Minimum basınç örnek değeri	0 ~ 65535	0	
08-17	P.222	Maksimum basınç örnek değeri	0 ~ 65535	0	
08-18	P.223	Analog geribesleme bias basıncı	0 ~ 100.0%	0.0%	
08-19	P.224	Analog geribesleme kazanç basıncı	0 ~ 100.0%	100.0%	
08-20	P.641	Oransal kazanç P2	0.1% ~ 1000.0%	20.0%	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
08-21	P.642	Integral zamanı I2	0 ~ 60.00s	1.00s	
08-22	P.643	Diferansiyel zamanı D2	0 ~ 10000ms	0ms	
08-23	P.644	PiD parametrelerini otomatik ayarlama	0: Geribesleme sapma değerine göre ayarla 1: Sarm çapına göre ayarla 2: Çalışma frekansına göre ayarla 3: Hat hızına göre ayarla	0	
08-24	P.711	PiD hedef sinyali filtre zamanı	0 ~ 650.00s	0.00s	
08-25	P.712	PiD geribesleme sinyali filtre zamanı	0 ~ 60.00s	0.00s	
08-26	P.713	PiD çıkış sinyali filtre zamanı	0 ~ 60.00s	0.00s	
08-27	P.714	PiD sapma kontrol limiti	0 ~ 100.00%	0.00%	
08-28	P.715	Integral ayrılma özelliği	0: Integral ayrılma yok 1: Integral ayrılma aktif	0	

08-29	P.716	Integral ayrılma noktası	0 ~ 100.00%	50.00%	
08-30	P.717	PiD diferansiyel limit	0 ~ 100.00%	0.10%	
08-31	P.718	İleri yön sapma limiti içinde PID çıkışı	0 ~ 100.00%	100.00%	
08-32	P.719	Geri yön sapma limiti içinde PID çıkışı	0 ~ 100.00%	100.00%	
08-33	P.720	PiD parametresi değişme çalışması seçimi	0: PiD parametresi değişmesi yok. 1: Sapmaya göre PiD parametresi değişimi.	0	
08-34	P.721	PiD parametresi değişme sapma alt limiti	0 ~ 100.00%	20.00%	
08-35	P.722	PiD parametresi değişme sapma üst limit	0 ~ 100.00%	80.00%	
08-36	P.723	PiD kablo kopması çalışması seçimi 1	0: PiD kablo kopması olduğunda üst limit değerinden çalışmasna gerek yok. 1: PiD kablo kopması olduğunda üst limit değerinden çalışmasna gerek var.	1	
08-39	P.726	Stop'da PiD çalışması	0: Stop'da PiD çalışması yok. 1: Stop'da PiD çalışması	0	
08-40	P.727	Ters yönde PiD çalışma seçimi	0: PiD ters çalışma pasif. 1: PiD ters çalışma aktif.	0	
08-41	P.728	PiD ters çalışma integral limiti	0 ~ 100.0%	0.0%	
08-42	P.729	PiD minimum çıkış frekansı	0 ~ 10.00Hz	0.00Hz	

10) PG Geribesleme Parametreleri Grup 09

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
09-00	P.349	Enkoder tipi seçimi	0: ABZ 1: ABZ (Senkron motor için) 2:Resolver 1x Senkron motor standart enkoder 3: ABZ/UUVW Senkron motor standart enkoder	0	
09-01	P.350	1 numaralı encoder pulse sayısı	0 ~ 20000	1024	
09-02	P.351	Enkoder giriş modu ayarı 1	0: Fonksiyon yok 1: A/B pulse, İleri yönde A fazı B fazından 90° önde. 2: A/B pulse, İleri yönde B fazı A fazından 90° önde.. 3: Faz A pulse. Faz B yön işareti. L geri dönme ve H İleri dönme.. 4: Faz A pulse. Faz B yön işareti. L İleri dönme ve H geri dönme	0	
09-03	P.352	PG anormallik algılama zamanı	0 ~ 100.0s	1.0s	
09-04	P.353	Aşırı-hız algılama frekansı	0 ~ 30.00Hz	4.00Hz	
09-05	P.354	Aşırı-hız algılama zamanı	0 ~ 100.0s	1.0s	
09-06	P.355	2.enkoder giriş pulse sayısı	0 ~ 20000	2500	
09-07	P.356	2.enkoder pulse giriş modu	0: Fonksiyon yok 1: A/B pulse, İleri yönde A fazı B fazından 90° önde. 2 A/B pulse, İleri yöndr B fazı A fazından 90° önde. 3: Faz A pulse. Faz B yön işareti. L geri dönme ve H İleri dönme. 4: Faz A pulse. Faz B yön işareti. L İleri dönme ve H geri dönme.	0	
09-08	P.357	Frekans bölme çıkışı ayarı	1 ~ 255	1	
09-09	P.358	Frekans bölme filtre katsayısı	0 ~ 255	0	
09-10	P.359	Elektronik dişli oranı	0 ~ 300.00	1.00	
09-11	P.360	Ters dönme pulse sayısı	0 ~ 65535	0	
09-12	P.361	Ters dönme algılama sayısı	0 ~ 65535	0	
09-13	P.124	İlave kart versiyonu	Sadece okunabilir	Oku	
09-14	P.363	Z fazı ayar sınırı	0.0° ~360.0° - Z fazı ayarı	15.0°	
09-15	P.364	Z fazı DV1/DV2 alarm-aktif etme	0: Z fazı DV1/DV2 alarm pasif 1: Z fazı DV1/DV2 alarm aktif	1	
09-16	P.386	PG302 Donanım bozulma algılama	0 : Bozulma algılama pasif 1 : Bozulma algılama aktif	1	

11) Uygulama Parametreleri Grup 10

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
10-00	P.10	DC enjeksiyon fren çalışma frekansı	0 ~ 120.00Hz	3.00Hz	
10-01	P.11	DC enjeksiyon fren çalışma zamanı	0 ~ 60.0s	0.5s	
10-02	P.12	DC enjeksiyon fren çalışma voltajı	0 ~ 30.0%: 7.5K/11KF ve altı modeller 0 ~ 30.0%: 11K/15KF ~ 55K/75KF modeller 0 ~ 30.0%: 75K/90KF ve üstü modeller	4.0% 2.0% 1.0%	
10-03	P.151	Sıfır-hız kontrol fonksiyonu seçimi	0: Sıfır hızda çıkış yok. 1: Sıfır-hız çalışma kapalı çevrim vektör kontrol (00-21/22=4) modunda; DC voltaj frenleme V/F kapalı çevrim (00-21/22=1) modunda uygulanır. 2: Sıfır servo çalışma kapalı çevrim vektör modunda uygulanır.	0	
10-04	P.152	Sıfır hız kontrol voltajı	0 ~ 30.0%: 7.5K/11KF ve altı modeller 0 ~ 30.0%: 11K/15KF - 55K/75KF modeller 0 ~ 30.0%: 75K/90KF ve üstü modeller	4.0% 2.0% 1.0%	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
10-05	P.242	Start öncesi DC Enjeksiyon fren çalışma	0: Start öncesi DC enjeksiyon fren fonksiyonu pasif. 1: Start öncesi DC enjeksiyon fren fonksiyonu aktif.	0	
10-06	P.243	Start öncesi DC enjeksiyon fren zamanı	0 ~ 60.0s	0.5s	
10-07	P.244	Start öncesi DC enjeksiyon fren voltajı	0 ~ 30.0%: 7.5K/11KF (dahil) ve altı modeller 0 ~ 30.0%: 11K/15KF ~ 55K/75KFmodeller 0 ~ 30.0%: 75K/90KF (dahil) ve üstü modeller.	4.0% 2.0% 1.0%	
10-08	P.150	Yeniden başlama (Restart) modu seçimi	XX0: Frekans atama yok. XX1: Doğrudan frekans arama XX2: Azalan voltaj modu X0X: Bir kez power on X1X: Her zaman start. X2X: Sadece ani durma ve restart 0XX: Dönme yönü algılama yok.	0	

			1XX: Donme yönü algılama. 2XX: 00-15(P.78)=0, dönme yönü algılama. ; 00-15(P.78)=1/2, dönme yönü algılama yok.		
10-09	P.57	Restart bekleme zamanı	0 ~ 30.0s 99999: Restart fonksiyonu yok.	99999	
10-10	P.58	Restart tampon zamanı	0 ~ 60.0s: 7.5K/11Kf (dahil) ve altı modeller. 0 ~ 60.0s: 11K/15Kf ~ 55K/75Kf modeller 0 ~ 60.0s: 75K/90Kf (dahil) ve üstü modeller.	5.0s 10.0s 20.0s	
10-11	P.61	Uzak (Remote) ayar fonksiyonu	0: Remote ayar fonksiyonu yok. 1: Remote ayar fonksiyonu, frekans ayarı saklama mevcut. 2: Remote ayar fonksiyonu, frekans ayarı saklama yok. 3: Remote ayar fonksiyonu, frekans ayarı saklama yok, uzak ayar frekansı STR/STF OFF olunca silinir.	0	
10-12	P.65	Tekrar Deneme (Retry) seçimi	0: Retry geçersiz. 1: Aşırı voltaj olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 2: Aşırı akım olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 3: Aşırı voltaj veya aşırı akım olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 4: Tüm alarmlar retry fonksiyonuna sahip olacak.	0	
10-13	P.67	Alarm meydana geldiğinde tekrar deneme (retry) sayısı	0: Retry geçersiz. 1 ~ 10: 10-13(P.67)'de ayarlanan değerin üzerine çıktığında, AC sürücü retry fonksiyonunu tekrar yerine getirmeyecek.	0	
10-14	P.68	Tekrar deneme (Retry) zamanı	0 ~ 360.0s	1.0s	
10-15	P.69	Alarmeda toplam tekrar deneme (Retry) sayısı	Sadece okunabilir	0	
10-16	P.119	İleri-Geri dönüş geçişinde ölü zaman ayarı	0 ~ 3000.0s	0.0s	
10-17	P.159	Enerji Tasarrufu Kontrol Fonksiyonu	0: Normal çalışma modu. 1: Enerji tasarrufu çalışma modu.	0	
10-18	P.229	Dwell fonksiyon seçimi	0: Yok 1: Boşluk(backlash) karşılama fonksiyonu. 2: Hızlanma ve Yavaşlama kesme bekleme fonksiyonu.	0	
10-19	P.230	Hızlanmada dwell frekansı	0 ~ 650.00Hz	1.00Hz	
10-20	P.231	Hızlanmada dwell zamanı	0 ~ 360.0s	0.5s	
10-21	P.232	Yavaşlamada dwell frekansı	0 ~ 650.00Hz	1.00Hz	
10-22	P.233	Yavaşlamada dwell zamanı	0 ~ 360.0s	0.5s	
10-23	P.234	Üçgen Dalga fonksiyonu seçimi	0: Yok. 1: Harici TRI ON olduğunda, üçgen dalga fonksiyonu geçerli olacak. 2: Üçgen dalga fonksiyonu her zaman aktif olacak.	0	
10-24	P.235	Maksimum genlik	0 ~ 25.0%	10.0%	
10-25	P.236	Yavaşlamada genlik karşılama	0 ~ 50.0%	10.0%	
10-26	P.237	Hızlanmada genlik karşılama	0 ~ 50.0%	10.0%	
10-27	P.238	Genlik hızlanma zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	10.00s	
10-28	P.239	Genlik yavaşlama zamanı	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	10.00s	
10-29	P.247	Kontaktör(MC) geçiş güvenlik süresi	0.1 ~ 100.0s	1.0s	
10-30	P.248	Başlangıç bekleme zamanı	0.1 ~ 100.0s	0.5s	
10-31	P.249	Sürücüden şebeke gücüne otomatik geçiş frekans aralığı	0 ~ 60.00Hz 99999: Otomatik geçiş emri yok.	99999	
10-32	P.250	Otomatik geçiş frekans aralığı	0 ~ 10.00Hz: AC sürücü çalışmasından şebeke gücü besleme çalışmasına geçtikten sonra AC sürücü start referansı (STF/STR) OFF olur ve ardından AC sürücü çalışmasına geçer. 99999: AC sürücü çalışmasından şebeke gücü besleme çalışmasına geçtikten sonra AC sürücü start referansı (STF/STR) OFF olur ve ardından AC sürücü çalışmasına geçer ve motor yavaşlayarak durur.	99999	
10-33	P.273	Besleme hatası stop seçimi	0: Besleme hatası zamanı yavaşlayarak durma fonksiyonu pasif. 1: Düşük voltaj önleme yok (Eğer düşük voltaj veya besleme hatası meydana gelirse, motor yavaşlayarak durur.) 2: Düşük voltaj önleme yok (Eğer düşük voltaj veya besleme hatası meydana gelirse, motor yavaşlayarak durur. Eğer yavaşlama sırasında besleme normale dönerse motor tekrar hızlanır.) 11: Düşük voltaj önleme (Eğer düşük voltaj veya besleme hatası meydana gelirse, motor yavaşlayarak durur.) 12: Düşük voltaj önleme (Eğer düşük voltaj veya besleme hatası meydana gelirse, motor yavaşlayarak durur. Eğer yavaşlama sırasında besleme normale dönerse motor tekrar hızlanır)	0	
10-34	P.274	Yavaşlamada start'da düşeceği frekans	0 ~ 20.00Hz	3.00Hz	
10-35	P.275	Başlangıç frekansı çıkarma	0 ~ 120.00Hz: Çıkış frekansı ≥10-35(P.275) olduğunda, motor 'çıkış frekansı - 10-34(P.274)' değerinden yavaşlar ; çıkış frekansı < 10-35(P.275) ise, çıkış frekansından başlar.	50Hz	
10-35	P.275	Başlangıç frekansı çıkarma	99999: 'çıkış frekansı - 10-34(P.274)'den yavaşlar"		
10-36	P.276	Besleme hatası yavaşlama zamanı 1	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s	5.00s	
10-37	P.277	Besleme hatası yavaşlama zamanı 2	0 ~ 360.00s/0 ~ 3600.0s : Yavaşlama zamanı başlangıcı ayarı 10-38 (P.278) ve kendi bölgesinden. 99999:Yavaşlama zamanı set frekansı ayarı 10-38(P.278).	99999	
10-38	P.278	Besleme hatası yavaşlama zamanı anahtarlama frekansı	0 ~ 650.00Hz	50.00Hz	
10-39	P.279	UV (düşük voltaj) önleme voltaj kazancı	0 ~ 200.0%	100.0%	
10-40	P.700	VF ayrılma voltaj kaynağı	0: Dijital olarak 10-41(P.701) ile. 1: Analog veya HDI pulse ile.	0	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
10-41	P.701	VF ayrılma voltaj dijital	50Hz/60Hz sistem: 0 ~ 440.00V/0~220.00V	Voltaja göre	
10-42	P.702	VF ayrılma voltaj hızlanma zamanı	0 ~ 1000.0s	0.0s	
10-43	P.703	VF ayrılma voltaj yavaşlama zamanı	0 ~ 1000.0s	0.0s	
10-44	P.704	VF ayrılma stop seçimi	0: Frekans/voltaj bağımsız olarak 0'a düşer. 1: Voltaj 0'a düştükten sonra, frekans düşer.	0	

10-45	P.267	Regenerasyon ve önleme çalışması seçimi	0: Regenerasyon önleme fonksiyonu pasif. 1: Regenerasyon ve önleme fonksiyonu her zaman aktif. (Otomatik mod, Çalışmanın Hızlanma/Yavaşlama zamanını otomatik hesaplama) 2: Regenerasyon ve önleme fonksiyonunu sadece sabit hız çalışmada aktif. (Otomatik mod, Çalışmanın Hızlanma/Yavaşlama zamanını otomatik hesaplama) aktif 11: Regenerasyon ve önleme fonksiyonu çalışırken aktif. (Manual mod, Hareket Hızlanma/Yavaşlama hızı 10-49(P.271) ve 10-50 (P.272)ile ayarlanır) 12: Regenerasyon ve önleme fonksiyonunu sadece sabit hız çalışmada aktif. (Manual mod, Hareket Hızlanma/Yavaşlama hızı 10-49(P.271) ve 10-50 (P.272) ile ayarlanır)	0	
10-46	P.268	Regenerasyon ve önleme DC bus voltaj seviyesi	155 ~ 400V: 220V modeller 310 ~ 800V: 440V modeller	380V 760V	
10-47	P.269	Yavaşlamada DC bus voltaj algılama duyarlılığı	0: Bus voltaj değişim oranı yüzünden rejenerasyon önleme pasif. 1 ~ 5: Bus voltajı değişim oranı algılama hassasiyet ayarı. Büyük değerler, daha yüksek hassasiyet.	0	
10-48	P.270	Regenerasyon ve önleme frekansı karşılama değeri	0 ~ 10.00Hz: Regenerasyon önleme fonksiyonu aktivasyonu frekans limiti değeri ayarı 99999: Frekans limit geçersiz.	6.00Hz	
10-49	P.271	Regenerasyon önleme voltaj kazancı katsayısı	0 ~ 400.0%/0 ~ 40.00%	100.0%	
10-50	P.272	Regenerasyon önleme frekans kazancı katsayısı	0 ~ 400.0%/0 ~ 40.00%	100.0%	
10-51	P.264	Aşırı uyarım yavaşlama	0: Aşırı uyarım yavaşlama pasif. 1: Aşırı uyarım yavaşlama aktif.	0	
10-52	P.265	Aşırı uyarım akım seviyesi	0 ~ 200.0%	150.0%	
10-53	P.266	Aşırı uyarım kazancı	1.00 ~ 1.40	1.10	
10-54	P.362	PM motor start kısa devre fren zamanı	0~60.0s	0.0s	
10-55	P.780	PLC Çalışma Seçeneği	0:PLC Fonksiyonu pasif 1:PLC Fonksiyonu aktif, PLC RUN sinyali harici terminal giriş sinyali veya 10-56 (P.781). 2 : PLC Fonksiyonu aktif, PLC RUN sinyali harici terminal giriş sinyalinden	0	
10-56	P.781	PLC run	0: Etiki yok 1: PLC RUN	0	
10-57	P.782	PLC Program silme	0: Geçersiz 1: PLC program silme, silinme işlemi sorası parametreyi "0" yapar	0	
10-58	P.783	PLC Monitor seçim komponenti	0~326	0	
10-59	P.784	PLC Komponent görüntüleme değeri	Sadece Okunabilir	Oku	

12) Hız ve Tork Kontrol Parametreleri Grup 11

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
11-00	P.320	Hız kontrol oran katsayısı 1	0 ~ 2000.0	100.0	
11-01	P.321	Hız kontrol integral zamanı 1	0 ~ 20.00s	0.30s	
11-02	P.322	PI katsayısı / anahtarlama frekansı 1	0 ~ 11-05(P.325)/Hz	5.00Hz	
11-03	P.323	Hız kontrol oran katsayısı 2	0 ~ 2000.0	100.0	
11-04	P.324	Hız kontrol integral zamanı 2	0 ~ 20.00s	0.30s	
11-05	P.325	PI katsayısı / anahtarlama frekansı 2	11-02(P.322) ~ 650.00Hz	10.00Hz	
11-06	P.326	Akım kontrol oran katsayısı	0 ~ 20	0	
11-07	P.327	PM motor tipleri	0: SPM 1: IPM	0	
11-08	P.328	PM başlangıç motor pozisyonu algılama seçimi	0: Kutup çekme (pull in). 1: Yüksek frekans pulse	0	
11-09	P.329	PM motor hızlanma id	0 ~ 200%	80%	
11-10	P.330	PM motor sabiti hızı id	0 ~ 200%	0%	
11-11	P.331	PM motor tahmini dönme hızı filtre zamanı	0 ~ 1000ms	2ms	
11-12	P.401	Tork referansı	-400.0 ~ 400.0%	0.0%	
11-13	P.402	Hız limiti	-120% ~ 120%	0%	
11-14	P.403	Hız limit bias	0 ~ 120%	10%	
11-15	P.404	Tork filtre zamanı	0 ~ 1000ms	0ms	
11-16	P.405	Tork ayarı kaynağı	0: 11-12(P.401) ile verilir. 1: Analog veya pulse giriş ile verilir. 2: Haberleşme modu ile verilir.	0	
11-17	P.406	Hız limiti seçimi	0: Hız 11-13(P.402) ve 11-14(P.403)'e göre limitlenir 1: Frekans referans kaynağı (00-16(P.79) e göre karar verilir)	0	
11-18	P.407	Tek yönlü hız limit bias	0: Tek yönlü hız limit bias pasif. 1: Tek yönlü hız limit bias aktif.	1	
11-19	P.408	İleri motor tork limiti	0 ~ 400.0%	200.0%	
11-20	P.409	Geri regeneratif tork limiti	0 ~ 400.0%	200.0%	
11-21	P.410	Geri motor tork limiti	0 ~ 400.0%	200.0%	
11-22	P.411	İleri regeneratif tork limiti	0 ~ 400.0%	200.0%	
11-23	P.412	Sıfır hız oranı	0~2000.0	100.0	
11-24	P.413	Sıfır hız entegrasyon zamanı	0~20.00s	0.30s	
11-25	P.414	Sıfır hız anahtarlama frekansı	0~650.00Hz	5.00Hz	
11-30	P.371	İkinci motor hız kontrol oran katsayısı 1	0 ~ 2000 99999	100	
11-31	P.372	İkinci motor hız kontrol integral zamanı 1	0 ~ 20.00s 99999	0.30s	
11-32	P.373	İkinci motor PI katsayısı / anahtarlama frekansı 1	0 ~ 11-35 (P.376)/Hz 99999	5.00Hz	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
11-33	P.374	İkinci motor hız kontrol oran katsayısı 2	0 ~ 2000 99999	100	
11-34	P.375	İkinci motor hız kontrol integral zamanı 2	0 ~ 20.00s 99999	0.30s	
11-35	P.376	İkinci motor PI katsayısı / anahtarlama frekansı 2	11-32(P.373)~650.00Hz 99999	10.00Hz	

11-36	P.377	İkinci motor akım kontrol oran katsayısı	0 ~ 20 99999	0	
11-37	P.378	İkinci PM motor tipleri	0: SPM 1: IPM 99999	0	
11-38	P.379	İkinci PM başlangıç motor pozisyonu algılama seçimi	0: Kutup çekme(pull in). 1: Yüksek frekans pulse 99999	0	
11-39	P.380	İkinci PM motor hızlanma id	0 ~ 200% 99999	80%	
11-40	P.381	İkinci PM motor sabiti hızı id	0 ~ 200% 99999	0%	
11-41	P.382	İkinci PM motor tahmini dönme hızı filter zamanı	0 ~ 1000ms 99999	2ms	
11-42	P.365	PI parametreleri kaynağı PM motor hız tahmini	0: manual çalışma 1: otomatik hesaplama	0	
11-43	P.366	PM motor hız tahmini Kp	0 ~ 65000	10	
11-44	P.367	PM motor hız tahmini Ki	0 ~ 65000	376	
11-45	P.383	PM Sıfır hız motor akım döngüsü bantgenişliği katsayısı	0 ~ 100	40	
11-46	P.384	PM Motor düşük hız akım döngüsü bantgenişliği katsayısı	0 ~ 100	40	
11-47	P.385	PM Motor yüksek hız akım döngüsü bantgenişliği katsayısı	0 ~ 100	40	

13) Pozisyon Kontrol Parametreleri 12

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
12-00	P.420	Home modu	0 ~ 2123	0	
12-01	P.421	Home birinci yüksek hız	0 ~ 650.00Hz	10.00Hz	
12-02	P.422	Home ikinci yüksek hız	0 ~ 650.00Hz	2.00Hz	
12-03	P.423	Başlangıç pulse offset	-30000~30000	0	
12-04	P.424	Pozisyon komutu kaynağı	0: Harici pulse. 1: Relative pozisyon. 2: Absolute pozisyon	0	
12-05	P.425	Pozisyon kontrol oran kazancı	0 ~ 65535	10	
12-06	P.426	Pozisyon kontrol ileri besleme kazancı	0 ~ 65535	0	
12-07	P.427	Pozisyon kontrol ileri besleme alçak geçiren filter zamanı	0 ~ 65535ms	100ms	
12-08	P.428	Harici pulse pozisyon kontrol hız limiti	0 ~ 650.00Hz	10.00Hz	
12-09	P.429	Pozisyon ulaşma sınırı	0 ~ 65535	40	
12-10	P.430	Sıfır servo kazancı	0 ~ 100	5	
12-11	P.431	Tek nokta pozisyon konumu	0~65535	0	
12-12	P.432	Tek nokta konum frekansı	0~650.00Hz	0.00Hz	
12-13	P.433	Sıfır hız eşik seviyesi	0~650.00Hz	0.50Hz	
12-14	P.434	Pozisyon komutu cevap seçenekleri	0~2	0	
12-20	P.450	Pozisyon komutu 1 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-21	P.451	Pozisyon komutu 1 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-22	P.452	Pozisyon komutu 2 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-23	P.453	Pozisyon komutu 2 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-24	P.454	Pozisyon komutu 3 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-25	P.455	Pozisyon komutu 3 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-26	P.456	Pozisyon komutu 4 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-27	P.457	Pozisyon komutu 4 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-28	P.458	Pozisyon komutu 5 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-29	P.459	Pozisyon komutu 5 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-30	P.460	Pozisyon komutu 6 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-31	P.461	Pozisyon komutu 6 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-32	P.462	Pozisyon komutu 7 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-33	P.463	Pozisyon komutu 7 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-34	P.464	Pozisyon komutu 8 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-35	P.465	Pozisyon komutu 8 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-36	P.466	Pozisyon komutu 9 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-37	P.467	Pozisyon komutu 9 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-38	P.468	Pozisyon komutu 10 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-39	P.469	Pozisyon komutu 10 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-40	P.470	Pozisyon komutu 11 tur sayısı	-30000~30000	0	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
12-41	P.471	Pozisyon komutu 11 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-42	P.472	Pozisyon komutu 12 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-43	P.473	Pozisyon komutu 12 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-44	P.474	Pozisyon komutu 13 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-45	P.475	Pozisyon komutu 13 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-46	P.476	Pozisyon komutu 14 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-47	P.477	Pozisyon komutu 14 pulse sayısı	-30000~30000	0	
12-48	P.478	Pozisyon komutu 15 tur sayısı	-30000~30000	0	
12-49	P.479	Pozisyon komutu 15 pulse sayısı	-30000~30000	0	

14) Özel Ayar Parametreleri Grup 13

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
13-00	P.89	Kayma karşılama katsayısı	0 ~ 10	0	
13-01	P.246	Modulasyon katsayısı	0.90 ~ 1.20	1.00	
13-02	P.285	Düşük frekans titreşim engeli faktörü	0 ~ 8	5	
13-03	P.286	Yüksek frekans titreşim engeli faktörü	XX00 ~ XX15	509	
			00XX ~15XX		

15) Tansiyon Kontrol Parametreleri Grup 14

Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
14-00	P.600	Tansiyon kontrol seçimi	0: Tansiyon kontrol pasif 1: Açık-çevrim tork kontrol modu (kapalı çevrim vektör kontrol modu içinde) 2: Kapalı-çevrim hız kontrol modu 3: Kapalı-çevrim tork kontrol modu (kapalı çevrim vektör kontrol modu içinde) 4: Sabit hat hızı kontrol modu.	0	
14-01	P.601	Sarım modu	0: Sarıcı 1: Boşaltıcı	0	
14-02	P.602	Boşaltma sırasındaki ters boşluk alma seçimi	0: Aktif ters malzeme boşluk alma start sırasında izin verilmez. 1: Aktif ters malzeme boşluk alınma izin verilir.	0	
14-03	P.603	Mekanik iletim oranı	0 ~ 300.00	1.00	
14-04	P.604	Tansiyon ayar kaynağı	0: 14-05(P.605) parametre ayarı. 1: Analog değer veya PULSE giriş ayarı. 2: Haberleşme ayarı.	0	
14-05	P.605	Tansiyon ayarı	0 ~ 30000N	0N	
14-06	P.606	Maksimum tansiyon	0 ~ 30000N	0N	
14-07	P.607	Sıfır-hız tansiyon artımı	0 ~ 50.0%	0.0%	
14-08	P.608	Sıfır-hız eşik seviyesi	0 ~ 30.00Hz	0.00Hz	
14-09	P.609	Tansiyon azaltma	0 ~ 100.0%	0.0%	
14-10	P.654	Azaltma karşılama düzeltmesi	0 ~ 10000mm	0mm	
14-11	P.610	Sarım çapı hesaplama metodu seçimi	0: Hat hızı yoluyla hesaplama. 1: Kalınlık birikimi yoluyla hesaplama (enkoder motor tarafında), pulse sinyali PG üzerindeki A1/B1 bağlı 2: Kalınlık birikimi yoluyla hesaplama (enkoder sarıcı shaftına bağlı), pulse sinyali HDI terminaline bağlı. 3: Analog değer veya pulse giriş.	0	
14-12	P.650	Kalınlık birikimi yoluyla sarım çapı hesaplaması olduğunda hafıza kontrolü	0: Sarım çapı değerini enerji kapandığında veya sarım çapı hesaplama durduğunda hafızada tutmaz. 1: Önceki hesaplama değeri, enerji kapandığında veya sarım çapı hesaplama durduğunda hafızada tutulur. Hafızadaki sarım çapı değerini enerji geldiğinde veya hesaplamaya yeniden başladığında başlangıç değeri olarak alır.	0	
14-13	P.611	Maksimum sarım çapı	0 ~ 10000mm	500mm	
14-14	P.612	Sarıcı shaft çapı	0 ~ 10000mm	100mm	
14-15	P.613	Başlangıç sarım çapı kaynağı	0: Başlangıç sarım çapı 14-16(P.614) ~ 14-18(P.616) parametresi ile set edilir. 1: Başlangıç sarım çapı analog değer ile set edilir.	0	
14-16	P.614	Başlangıç sarım çapı 1	0 ~ 10000mm	100mm	
14-17	P.615	Başlangıç sarım çapı 2	1 ~ 10000mm	100mm	
14-18	P.616	Başlangıç sarım çapı 3	1 ~ 10000mm	100mm	
14-19	P.617	Sarım çapı filtre zamanı	1 ~ 1000ms	0ms	
14-20	P.618	Sarım çapı mevcut değeri	0 ~ 10000mm	0mm	
14-21	P.619	Her bir tur pulse sayısı	1 ~ 60000	1	
14-22	P.620	Her bir seviye tur sayısı	1 ~ 10000	1	
14-23	P.621	Materyal kalınlığı ayar kaynağı	0: Materyal kalınlığı 14-24(P.622) ~ 14-27(P.625) parametresinden ayarlanır. 1: Materyal kalınlığı analog değerden ayarlanır.	0	
14-24	P.622	Materyal kalınlık 0	0.01 ~ 100.00mm	0.01mm	
14-25	P.623	Materyal kalınlık 1	0.01 ~ 100.00mm	0.01mm	
14-26	P.624	Materyal kalınlık 2	0.01 ~ 100.00mm	0.01mm	
14-27	P.625	Materyal kalınlık 3	0.01 ~ 100.00mm	0.01mm	
14-28	P.626	Maksimum kalınlık	0.01 ~ 100.00mm	1.00mm	
14-29	P.627	Hat hızı giriş kaynağı	0: Hat hızı girişi yok. 1: Analog değer veya pulse girişi 2: Haberleşme ayarı.	0	
14-30	P.628	Maksimum hat hızı	0.1 ~ 6500.0 m/dk	1000.0m/dk	
14-31	P.629	R hesaplama için minimum hat hızı	0.1 ~ 6500.0 m/dk	200.0m/dk	
14-32	P.630	Gerçek hat hızı	0 ~ 6500.0 m/dk	0.0m/dk	
Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
14-33	P.633	Mekanik atalet karşılama katsayısı	0 ~ 65535	0	
14-34	P.634	Materyal yoğunluğu	0 ~ 60000kg/ m³	0kg/ m³	
14-35	P.635	Materyal genişliği	0 ~ 60000mm	0mm	
14-36	P.636	Sürtünme karşılama katsayısı	0 ~ 50.0%	0.0%	
14-37	P.637	Materyal tedarik kesme oto algılama fonksiyonu	0: Materyal tedarik kesme oto algılama fonksiyonu pasif. 1: Materyal tedarik kesme oto algılama fonksiyonu 1. 2: Materyal tedarik kesme oto algılama fonksiyonu 2. 3: Materyal tedarik kesme oto algılama fonksiyonu 3.	0	
14-38	P.638	Minimum hat hızı otomatik algılama	0.1 ~ 6500.0d/dk	200.0d/dk	
14-39	P.639	Oto algılama hata aralığı	0.1 ~ 100.0%	10.0%	
14-40	P.640	Otomatik algılama karar gecikme	0.1 ~ 60.0s	2.0s	
14-41	P.645	Ön-sürme hız kazancı	-50.0% ~ 50.0%	0.0%	
14-42	P.646	Ön-sürme tork arttırma	-50.0% ~ 50.0%	0.0%	
14-43	P.647	Ön-sürme tork gecikme zamanı	0 ~ 65535ms	0ms	
14-44	P.656	Hat hızı ayar kaynağı	0: Hat hızı ayarı pasif. 1: Hat hızı analog değer veya pulse girişinden elde edilir. 2: Hat hızı haberleşme modundan elde edilir.	0	

14-45	P.657	Hat hızı ayarı	0 ~ 6500.0m/dk	0.0m/dk	
14-46	P.658	Tansiyon kapalı çevrim genlik limiti kriteri	0: Motor gücü temelli genlik limiti 1: Gerçek zaman hat hızı temelli genlik limiti	0	
14-47	P.659	Tansiyon kapalı çevrim genlik limiti bias	0.0% ~ 100.0%	0.0%	

16) Kullanıcı Parametreleri Grup 15


Grup	No.	Parametre Adı	Ayar Aralığı	Fabrika Ayarı	Set Değeri
15-00	P.900	Kullanıcı kayıt parametresi 1	0 ~ 1299	99999	
15-01	P.901	Kullanıcı kayıt parametresi 2	0 ~ 1299	99999	
15-02	P.902	Kullanıcı kayıt parametresi 3	0 ~ 1299	99999	
15-03	P.903	Kullanıcı kayıt parametresi 4	0 ~ 1299	99999	
15-04	P.904	Kullanıcı kayıt parametresi 5	0 ~ 1299	99999	
15-05	P.905	Kullanıcı kayıt parametresi 6	0 ~ 1299	99999	
15-06	P.906	Kullanıcı kayıt parametresi 7	0 ~ 1299	99999	
15-07	P.907	Kullanıcı kayıt parametresi 8	0 ~ 1299	99999	
15-08	P.908	Kullanıcı kayıt parametresi 9	0 ~ 1299	99999	
15-09	P.909	Kullanıcı kayıt parametresi 10	0 ~ 1299	99999	
15-10	P.910	Kullanıcı kayıt parametresi 11	0 ~ 1299	99999	
15-11	P.911	Kullanıcı kayıt parametresi 12	0 ~ 1299	99999	
15-12	P.912	Kullanıcı kayıt parametresi 13	0 ~ 1299	99999	
15-13	P.913	Kullanıcı kayıt parametresi 14	0 ~ 1299	99999	
15-14	P.914	Kullanıcı kayıt parametresi 15	0 ~ 1299	99999	
15-15	P.915	Kullanıcı kayıt parametresi 16	0 ~ 1299	99999	
15-16	P.916	Kullanıcı kayıt parametresi 17	0 ~ 1299	99999	
15-17	P.917	Kullanıcı kayıt parametresi 18	0 ~ 1299	99999	
15-18	P.918	Kullanıcı kayıt parametresi 19	0 ~ 1299	99999	
15-19	P.919	Kullanıcı kayıt parametresi 20	0 ~ 1299	99999	

17) Parametre Modu Anahtarlama

- SA3 serisinde fonksiyona göre parametreler sınıflandırılır, ve fabrika ayarı değeri "Grup Mod" olarak gösterilir.
- Eğer kullanıcılar parametreleri "P.xxx" olarak görmek isterlerse, lütfen 00-25 parametresini "1" ayarlamalıdır. Böylece tüm parametreler "Geleneksel P modu" olarak gösterilir.


18) Parametre Ayarı Akışı

- Parametre ayar modunu değiştirmek için MODE butonuna basınız.



(Monitor)(Frekans Ayarı)(Parametre Ayarı)(Çalışma)

- Aşağıdaki akış diagramına göre çalışır.



19) Diğer Bilgiler

- Bu kulanma kılavuzunun içeriği hiçbir bildirimle gerek duyulmadan değişebilir. Kullanma kılavuzunun en son versiyonunu firmamızdan temin edebilirsiniz veya internetten indirebilirsiniz. (www.sseec.com.cn veya www.sseec.com.tw)..
- Ürünle ilgili tüm sorularınız için teknik servisimizle kontak kurulabilirsiniz.

V1.02 Mart , 2017

MANUFACTURER 1: SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORPORATION
AUTOMATION DIVISION
Factory Address: HsinFun Factory (Taiwan)
No. 234, ChungLun, HsinFun, HsinChu, Taiwan 304, R.O.C.
Tel: +886-3-599-5111 ext.425 Fax: +886-3-590-7173

MANUFACTURER 2: SUZHOU SHIHLIN ELECTRIC & ENGINEERING CORPORATION
Factory Address: SuZhou Factory (China)
No.88, Guangdong Street, Suzhou New District, Suzhou City, Jiangsu Province, China, 215129
Tel: +86-512-6843-2662 Fax: +86-512-6843-2599

GÜR ELEKTRİK OTOMASYON 0545 856 30 57
IMPORTER: FABRİKA AĞAÇLARI SİSTEMLERİ TEKNOLOJİ A.Ş.
Kırmızıbadaklıçay mahallesi Dereyolu sok. No: 4/34730 Ağaçlıklar / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 574 94 34 Fax: +90 216 574 18 61